



Република Србија
ВИШИ СУД У СМЕДЕРЕВУ
ЈАВНА НАБАВКА 3/19
Датум: 08.07.2019. године
С м е д е р е в о

ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА
ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Питање: Будући да унутрашње клупице и спољашње окапнице нису наведене у опису техничких карактеристика прозора које је планирано заменити да ли је исте потребно обухватити појединачном ценом прозора?

Одговор: Спољашње окапнице нису обухваћене појединачном ценом прозора, а у моделу уговора који је саставни део конкурсне документације предвиђена је обавеза извођача да, уколико приликом уклањања и уградње нових прозора дође до оштећења окапнице на спољној страни фасаде, обезбеди одговарајућег мајстора (лимара) који ће отклонити настала оштећења и окапнице довести у првобитно стање.

У конкурсној документацији, у делу где је дат технички опис планираних радова наведено је, између осталог да су, пре уклањања постојећих прозора, извођач радова и произвођач нове столарије дужни да детаљно сниме постојеће прозорске профиле, преграде, лајсне, потпрозорне равни, опшивке и окове и израде техничку документацију као и да се сви нови елементи у свему производе према мерама и изгледу старих, постојећих прозора.

Из наведеног произилази да замена унутрашњих потпрозорних равни односно унутрашњих клупица улази у опис радова које треба извршити па самим тим представља и део појединачне цене прозора.

Димензије потпрозорних равни зависе од димензије сваког појединчаног прозора и положаја истог па је управо зато као услов предвиђена обавеза да се пре уклањања постојећих прозора изради посебна техничка документација и да се радови предузимају тако да се сви нови елементи у свему производе према мерама и изгледу старих, постојећих прозора.

Имајући у виду да објављена конкурсна документација наведеним појашњењем није допуњена нити измењена рок за подношење понуда, применом одредби члана 63. Закона о јавним набавкама, није промењен.

Председник комисије за јавне набавке
Јелена Стојановић